

PT. PLN (PERSERO)

DISTRIBUSI JAWA BARAT

AREA PURWAKARTA / RAYON : 506



No. : 18.000671

BERITA ACARA PERBAIKAN GANGGUAN

Berdasarkan Lap. Gang. No. : 18.000671 Tanggal : 16 MARET 2018
Nama Pelanggan : PUSAT PENERAGA & DISKOMINFO DADLPSE)
Segel dibuka/kode : 53425.0013921 Alamat : JL. MAJED SUJODI 46
Pembatas diganti dengan : Ampere, Tanggal : VEL. XRE ALJAR jam :
Jenis Perbaikan : NH FUSE GARDU DAKS PUSAT F2 I.V.R. 2
SELESAI DITAGI NH FUSE 1X200A.

Petugas Pembuat Laporan

(JANA/TONO)
Tgl. 16 MARET 2018

LAYANAN GRATIS

Bila tidak diselesaikan Lebih 3 x 24 Jam
harap menghubungi Telp (022) 123

atau PLN Purwakarta Kota : 205050
PLN Subang : 411603
PLN Pamanukan : 551009
PLN Plered : 8280123
PLN Pagaden : 450441

Pelanggan / Penghuni

08122060702

CATATAN :

1. Mohon berita Acara Perbaikan Gangguan ini agar dijaga tidak hilang.
2. Untuk perbaikan kerusakan/gangguan atas laporan pelanggan/Penghuni termasuk penggantian Sambungan Tenaga Listrik (SL) atau instalasi Milik PT. PLN (Persero) **Pelanggan/Penghuni tidak perlu membayar**
3. Perbaikan kerusakan pada instalasi Pelanggan bukan tanggung jawab PT. PLN (Persero)